

แผนดำเนินงานเครื่องดับเพลิงและประวัติการใช้งาน คณะมนุษยศาสตร์

แผนงาน ตรวจเช็คถัง ดับเพลิง	เดือน											
	ต.ค.๕๗	พ.ย.๕๗	ธ.ค.๕๗	ม.ค.๕๘	ก.พ.๕๘	มี.ค.๕๘	เม.ย.๕๘	พ.ค.๕๘	มิ.ย.๕๘	ก.ค.๕๘	ส.ค.๕๘	ก.ย.๕๘
		๓ พ.ย.๕๗										

- ทำการตรวจเช็คถังและเคมีดับเพลิงปีละ ๑ ครั้ง
- เปลี่ยนเคมีดับเพลิงจากทางบริษัท ๒ ปี ต่อ ๑ ครั้ง

จุดที่ติดตั้ง

ประวัติการบำรุงรักษาและเปลี่ยนเคมีดับเพลิง

- ๙ ม.ค. ๕๕ ราคา ๘,๒๙๒
- ๗ ก.พ. ๕๘ ราคา ๘,๙๓๔
- ๑ ก.พ. ๕๒ ราคา ๑๐,๔๕๙
- ๑ มี.ค. ๕๔ ราคา ๑๓,๔๕๕
- ๑๔ พ.ย.๕๗ ราคา ๑๙,๗๙๕

อาคาร ๒ จำนวน ๑๙ เครื่อง

อาคาร ๖ จำนวน ๓ เครื่อง

อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ จำนวน ๒ เครื่อง รวม ๒๔ เครื่อง

ถึงที่	ติดตั้งที่	หมายเหตุ
๑	ห้องกินข้าวชั้น ๑	
๒	ห้องผลิตเอกสารชั้น ๑	
๓	ห้องปั๊มห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๑	
๔	ร้านถ่ายเอกสารคุณลาวัลย์ชั้น ๑	
๕	โถงหน้าลิฟต์ชั้น ๑	
๖	โถงหน้าลิฟต์ชั้น ๑	
๗	โถงหน้าลิฟต์ชั้น ๒	จัดซื้อใหม่ทดแทนถังเดิม ๑๔ พ.ย.๕๗
๘	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๒	
๙	ห้องจัดเลี้ยงชั้น ๒	
๑๐	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๓	
๑๑	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๓	
๑๒	โถงหน้าลิฟต์ชั้น ๓	จัดซื้อใหม่ทดแทนถังเดิม ๑๔ พ.ย.๕๗
๑๓	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๔	
๑๔	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๔	
๑๕	โถงหน้าลิฟต์ชั้น ๔	จัดซื้อใหม่ทดแทนถังเดิม ๑๔ พ.ย.๕๗
๑๖	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๕	
๑๗	หน้าห้องน้ำนิตินิตยชั้น ๕	
๑๘	โถงหน้าลิฟต์ชั้น ๕	
๑๙	โถงระเบียงทางเดิน ชั้น ๖	จัดซื้อใหม่ ๑ เครื่อง ๑๔ พ.ย.๕๗
๒๐	อาคาร ๖ ชั้น ๓ ติดตั้งที่ระเบียงทางเดินซ้าย	
๒๑	อาคาร ๖ ชั้น ๓ ติดตั้งที่ระเบียงทางเดินขวา	
๒๒	อาคาร ๖ ชั้น ๑ จัดซื้อใหม่จำนวน ๑ เครื่อง ในห้อง ๖-๑๐๗	จัดซื้อใหม่ ๑ เครื่อง ๑๔ พ.ย.๕๗
๒๓	อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ ประตูทางเข้าด้านใน	จัดซื้อใหม่ ๑ เครื่อง ๑๔ พ.ย.๕๗
๒๔	อาคาร ๑๔ ชั้น ๒ หน้าห้องเก็บของพนักงานทำความสะอาด (ภายในห้องพักอาจารย์)	จัดซื้อใหม่ ๑ เครื่อง ๑๔ พ.ย.๕๗
รวม	๒๔ เครื่อง	จัดซื้อถังใหม่รวม ๗ เครื่อง

อาคารใหม่(จะติดตั้งเมื่อปรับปรุงห้องเรียนใกล้แล้วเสร็จ)

หมายเหตุ ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อถังใหม่ทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๓ ถัง และจัดซื้อถังใหม่เพื่อติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน ๔ ถัง